



NA EXIST.DB STILP VO VEDENÍ NN NAMONTOVAŤ SKRINŤ VRIŠT A OBMEDZOVAČE PREPÄTIA

W1-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL (N)AYY-J3x240+120 SM/SM  
TRASA 56m ,DL.KÁBLA 64m

EXIST.VZDUŠNÉ VEDENIE NN  
O.D 221

W3-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL (N)AYY-J3x240+120 SM/SM  
TRASA 246m ,DL.KÁBLA 261m

NAVRHOVÝ PRIS Č.1  
NAVRHOVÝ PRIS Č.2

W2-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL (N)AYY-J3x240+120 SM/SM  
TRASA 27m ,DL.KÁBLA 35m

NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA  
GREPER MKP-800,400 kVA

NA EXISTUJÚCI PODPERNÝ BOD JB NAMONTOVAŤ,  
ZVISLÝ ÚSEKOVÝ ODPOJOVAČ TYP OTE 25/400-32,3EK7,SB,JB,10  
SO ZVODIČMI PREPÄTIA HDA-24/10kA,PRUŽNE SPOJKY A SVORKY PPN

EXIST.JB

EXIST.JB

EXIST.DB

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x70 RM/16,22kV  
TRASA 843 m,DLŽKA KÁBLA 858x3=2574m

Nižovsie

<b>SLENER, s.r.o.</b> Trnavská 18, 010 08 Žilina		Dátum/Date: 09/2020	
Projekt/Project: 12989-KUNERAD-PRI OBRÁZKU ZAHUSTENIE TS		Stupeň/Dokument Type: PS Stavebník/Client: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina	
Názov/Title: SITUÁCIA		Mierka/Scale: 1 : 2000	Formát/Format: 3 x A4
Vypracoval/Elaborated by: PAVOL CHABAN	Kontroloval/Checked by: PAVOL CHABAN	HIP/Project manager: PAVOL CHABAN	Obj.sub./Package: SO
			Výchov/Document No: 1.